



D.ssa P. Lucantonio
Dr. I. Mendico
Sian
dipprevenzione@pec.ausl.latina.it

Sig. Sindaco
Comune di Formia
protocollo@pec.cittadiformia.it

STO ATO4
segreteria@pec.ato4latina.it

S.E. Prefetto di Latina
prefettura.preflt@pec.interno.it



Prot. n. 12304 del 13/03/2020 (A) 6

OGGETTO: Acqua ad uso umano – Torbidità Comune di Formia

In riferimento alla richiesta di chiarimenti del Comune di Formia con nota del 10/03/20 si riferisce che i valori di torbidità in distribuzione possono variare a seconda dell'utilizzo da parte dell'utenza e in particolar modo dello specifico punto di prelievo. Pertanto, quei punti di prelievo che sono a minor utilizzo possono risentire di fenomeni di persistenza perché poco sottoposti allo spurgo del tratto di tubazione afferente.

Le analisi microbiologiche sono state condotte ad ogni sessione di prelievi e si trasmettono in tabella le risultanze analitiche.



Punto di prelievo	Data Prelievo	TORBIDITÀ * (NTU)	COLIFORMI TOTALI * (MPN/100 ml)	ESCHERICH IA COLI * (MPN/100 ml)	ENTEROCO CCHI * (MPN/100 ml)	PSEUDOM ONAS AERUGINO SA* (MPN/100 ml)
FORMIA FONT. FRAZIONE VINDICIO	06/03/2020 13.07.38	0,8	0	0	0	0
FORMIA FONT. FRAZIONE GIANOLA	06/03/2020 13.10.42	1,3	0	0	0	n.a.
FORMIA FONT. PENITRO STRADA PROVINCIALE	07/03/2020 10.56.06	6,4	0	0	2	0
FORMIA FONT. LOC S. PIETRO	07/03/2020 10.57.41	26	0	0	1	0
FORMIA FONT. VIA S.ERASMO	07/03/2020 11.01.16	1	0	0	0	0
FORMIA FONT. FRAZIONE VINDICIO	07/03/2020 11.03.03	0,9	0	0	0	0
FORMIA CAMPO POZZI 25 PONTI POZZO TULLIOLA	07/03/2020 12.51.13	< 0.4	1	0	0	0
FORMIA CAMPO POZZI 25 PONTI POZZO TERENCEIA	07/03/2020 12.52.35	< 0.4	0	0	0	0
FORMIA FONT. PENITRO STRADA PROVINCIALE	08/03/2020 10.12.24	4,9	0	0	0	0
FORMIA FONT. LOC S. PIETRO	08/03/2020 10.13.46	6,6	0	0	0	0
FORMIA FONT. FRAZIONE VINDICIO	08/03/2020 10.15.06	1,4	0	0	0	0
FORMIA FONT. VIA S.ERASMO	08/03/2020 10.17.54	1,4	0	0	2	0
FORMIA CAMPO POZZI 25 PONTI POZZO TULLIOLA	08/03/2020 10.21.58	< 0.4	0	0	0	0
FORMIA CAMPO POZZI 25 PONTI POZZO TERENCEIA	08/03/2020 10.23.12	< 0.4	0	0	0	0
FORMIA FONT. PENITRO STRADA PROVINCIALE	09/03/2020 13.33.49	6,1	0	0	0	0
FORMIA FONT. PENITRO STRADA PROVINCIALE	09/03/2020 13.42.31	6,6	0	0	0	0
FORMIA FONT. PENITRO STRADA PROVINCIALE	09/03/2020 13.44.25	6,7	0	0	0	0
FORMIA FONT. LOC S. PIETRO	09/03/2020 13.47.17	2,2	0	0	0	0
FORMIA FONT. PENITRO STRADA PROVINCIALE	09/03/2020 13.50.30	0,6	0	0	0	0
FORMIA FONT. PENITRO STRADA PROVINCIALE	09/03/2020 13.52.18	0,6	0	0	0	0
FORMIA CAMPO POZZI 25 PONTI POZZO TERENCEIA	09/03/2020 13.53.58	< 0.4	0	0	0	0
FORMIA FONT. PENITRO STRADA PROVINCIALE	09/03/2020 13.55.59	< 0.4	0	0	0	0
FORMIA FONT. PENITRO STRADA PROVINCIALE	09/03/2020 13.57.44	2,2	0	0	0	0
FORMIA FONT. PENITRO STRADA PROVINCIALE	10/03/2020 13.56.31	0,8	0	0	0	0
FORMIA FONT. LOC S. PIETRO	10/03/2020 14.01.35	< 0.4	0	0	0	0
FORMIA FONT. FRAZIONE VINDICIO	10/03/2020 14.07.54	< 0.4	0	0	0	0
FORMIA FONT. VIA S.ERASMO	10/03/2020 14.19.03	< 0.4	0	0	0	0

In merito al monitoraggio analitico del campo pozzi 25 Ponti si conferma che lo stesso è tutt'ora in atto, essendo previsti ulteriori due campionamenti (in date 12.03.20 e 17.03.20) a completamento del secondo ciclo di monitoraggio programmato come specificato nella nostra nota prot. 2020 O-3264 del 12/03/20.

I miei migliori saluti

Acqualatina S.p.A.

Servizio Qualità delle Acque

Il Responsabile

Alessandro Terracciani

