



COMUNE DI FORMIA

(Provincia di Latina)

ORDINANZA N. 48 DEL 16 GIUGNO 2020

OGGETTO: RIENTRO DEL FENOMENO DI TORBIDITÀ DELL'ACQUA NEL COMUNE DI FORMIA - RIPRISTINO POTABILITÀ.

IL SINDACO

VISTA la propria Ordinanza n. 46 del 9 giugno 2020 con la quale si disponeva il divieto, su parte del territorio comunale, sino a nuova e diversa Ordinanza, dell'uso e consumo dell'acqua a scopo POTABILE, in particolare l'uso dell'acqua come bevanda e per la preparazione dei cibi;

VISTA la comunicazione prot. 20200-6139 del 15/06/2020 con la quale il gestore Idrico, soc. Acqualatina Spa, ha comunicato i valori analitici relativi ai prelievi effettuati nella medesima data presso le Sorgenti Mazzoccolo e Capodacqua e ha confermato il rientro dei valori di torbidità al di sotto dei limiti di soglia (2,0 NTU), giusto protocollo operativo n. 6240 del 27/01/2020;

CONSIDERATO che sono venuti meno i presupposti per la validità dell'Ordinanza sopra richiamata e decadute le motivazioni di ordine sanitario che hanno reso necessario la sua adozione;

VISTE le attribuzioni del Sindaco quale Autorità Sanitaria Locale ai sensi dell'art. 50, comma 4, del D. Lgs. n., 267/2000 e smi;

RITENUTA la propria competenza in merito;

ORDINA

LA REVOCA dell'Ordinanza n. 46 del 9 giugno 2020, essendo stata ripristinata la potabilità dell'acqua.

DISPONE

la trasmissione del presente provvedimento al Prefetto di Latina, al Comando di Polizia Locale e all'Autorità di Pubblica Sicurezza e la comunicazione agli organi di stampa per darne la massima diffusione;

PUBBLICA

la presente Ordinanza all'Albo Pretorio online del Comune di Formia e in Amministrazione Trasparente ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 33/2013 e s.m.

Dalla residenza municipale, 16.06.2020



IL SINDACO

Dott.ssa Paola Villa

Paola Villa