



D.ssa P. Lucantonio

Dr. I. Mendico

Sian

dipprevenzione@pec.ausl.latina.it

Sig. Sindaco

Comune di Gaeta

protocollo@pec.comune.gaeta.lt.it

Sig. Sindaco

Comune di Formia

protocollo@pec.cittadiformia.it

Sig. Sindaco

Comune di Castelforte

protocollocastelforte@pec.it

Sig. Sindaco

Comune di SS Cosma e Damiano

protocollo@pec.comune.santicosmaedamiano.lt.it

Sig. Sindaco

Comune di Spigno Saturnia

comune.spignosaturnia@pec.it

Sig. Sindaco

Comune di Minturno

minturno@legalmail.it

STO ATO4

segreteria@pec.ato4latina.it

ACEA ATO5

D.ssa T. Cubello

segreteria.aceaato5@pec.aceaspa.it



Prot. n. 11575 del 10/03/2020 (A) 2



ACQUALATINA S.p.A. - Viale P.L.Nervi snc - C. Com. Latinafiori - torre 10 Mimose - 04100 Latina
tel.: 0773 642 - fax: 0773 472074 - e-mail: acqualatina@acqualatina.it - Cap.Soc. € 23.661.533,00 i.v.
Registro Imprese di Latina R.E.A. 146544 - P.IVA e C.F. 02111020596



Certificazione
sistema di gestione
BS OHSAS 18001
Salute e sicurezza
sul lavoro
ISO 50001
Energia



Member of ISO Federation
CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
ISO 9001 - ISO 14001

OGGETTO: Acqua ad uso umano - Torbidità sud pontino.

In riferimento al fenomeno di torbidità nel sud pontino si trasmettono i valori analitici relativi a prelievi effettuati in data odierna come da protocollo operativo.

Punto di prelievo	Data prelievo	TORBIDITÀ * (NTU)
FORMIA FONT. PENITRO STRADA PROVINCIALE	09/03/2020	6,1
SPIGNO SATURNIA CAPODACQUA SERBATOIO BASSO USC.	09/03/2020	2
SPIGNO SATURNIA - FONTANINO P.ZZA DANTE	09/03/2020	3,5
CASTELFORTE FONT. P.ZZA LAVORATORI	09/03/2020	6,6
SANTI COSMA E DAMIANO FONT. VIA VITTORIO VENETO	09/03/2020	6,7
MINTURNO FONT. VIA ANTONIO SEBASTIANI	09/03/2020	4,7
FORMIA FONT. LOC S. PIETRO	09/03/2020	2,2
FORMIA SORGENTE MAZZOCOLO	09/03/2020	0,6
FORMIA FONT. VIA S.ERASMO	09/03/2020	0,6
FORMIA FONT. FRAZIONE VINDICIO	09/03/2020	0,6
GAETA FONT. LUNGOMARE CABOTO C/O BAR MONTREAL	09/03/2020	2,2
GAETA FONT. P.ZZA DEL PESCE	09/03/2020	2,3

Sarà compito del gestore fornire aggiornamenti.

I miei migliori saluti

Acqualatina S.p.A.

Servizio Qualità delle Acque

Il Responsabile

Alessandro Terracciani
